Schnitt A-A
Achse Westfalentraße
Bau-km 0+055,000



Oberbau Geh-/Radweg im Anpassungsbereich

- 8 cm Betonsteinpflaster DIN EN 1338
  10/20/10, vorhanden grau bzw. rot
- 4 cm Brechsand-Splittgemisch
- 18 cm Schottertragschicht 0/32, Ev2 ≥ 100 MPa

30 cm Gesamtaufbau
Ev2 ≥ 45 MPa

Oberbau Geh-/Radweg im Bereich Zufahrt
Aufbau gem. RStO 2012, Tafel 3, Zeile 3

- 10 cm Betonsteinpflaster DIN EN 1338
  10/20/10, grau bzw. rot
- 4 cm Brechsand-Splittgemisch
- 40 cm Schottertragschicht 0/32, Ev2 ≥ 180 MPa

54 cm Gesamtaufbau
Ev2 ≥ 45 MPa

Oberbau Zufahrt
Aufbau gem. RStO 2012, Tafel 3, Zeile 3

- 10 cm Betonsteinpflaster DIN EN 1338
  10/20/10, grau
- 4 cm Brechsand-Splittgemisch
- 40 cm Schottertragschicht 0/32, Ev2 ≥ 180 MPa

54 cm Gesamtaufbau
Ev2 ≥ 45 MPa

Oberbau Fahrbahn
Aufbau gem. RStO 2012, Tafel 4, Zeile 1
Belastungsklasse 32

- 4 cm Asphalttragschicht AC 11 D SP 25/55-55
- 8 cm Asphaltbinder AC 16 BS S 25/55-55
- 30 cm Asphalttragschicht AC 22 TS 50/70

42 cm Gesamtaufbau
Ev2 ≥ 45 MPa

Oberbau Gehweg/Radweg

- 8 cm Betonsteinpflaster DIN EN 1338
  10/20/10, vorhanden grau bzw. rot
- 4 cm Brechsand-Splittgemisch
- 18 cm Schottertragschicht 0/32, Ev2 ≥ 100 MPa

30 cm Gesamtaufbau
Ev2 ≥ 45 MPa

Bauherr

Amt Brück für die **Gemeinde Linthe**
Ernst-Thälmann-Straße 59; 14822 Brück

Vorhaben
Modernisierung Westfalenstraße
Gewerbegebiet Linthe

Zeichnung
Straßenquerschnitt A-A

I.B.S. Ingenieurbüro für Siedlungswasserwirtschaft und Straßenbau
Gröll, Krause, Krüger, Mallon Partnerschaftsgesellschaft
Beratende Ingenieure
Brücker Str. 55c, 14547 Beelitz, Tel.:(033204)324-0, Fax.:-21
E - Mail: Info@IBS-Beelitz.de

Planungsphase	Ausführungsplanung		
Bezugssystem Lage	ETRS 89	Blatt	1
Bezugssystem Höhe	DHHN 92	Unterlage	14
Maßstab Lage	1 : 100	bearbeitet: Scheib	Datum: 14.04.2021
Maßstab Höhe		gezeichnet: Schelske	Datum: 14.04.2021
Archiv-Nr.		geprüft	Datum

Pfad / Datei
P:\Amt Brück\Gewerbegebiet Linthe\Geovision\U14 - Gewerbegebiet Linthe.gvp

Änderungen bzw. Ergänzungen	Datum	Nr.